



CERT

DVGW-Qualitätszertifikat

DVGW quality certificate

QG-1402CU0112

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gasversorgung <i>products of gas supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	A.O. Smith Water Products Company B.V Postfach 70, NL-5500 AB Veldhoven
Vertreiber <i>distributor</i>	A.O. Smith Water Products Company B.V Postfach 70, NL-5500 AB Veldhoven
Produktart <i>product category</i>	Trinkwassererwärmer: Gas-Vorratswasserheizer (1402)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Gas-Vorratswasserheizer
Modell <i>model</i>	TWI 35-200; TWI 45-200
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: B 19/02/2950 vom 06.03.2019 (DBI)
Prüfgrundlagen <i>basis of type examination</i>	DVGW VP 112 (01.01.1995)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	06.03.2022 / 19-0205-GQE

70028-04-A-DE

06.05.2019 Rie A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013
akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und
Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN
ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply
industry.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-01

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Produkt-ID-Nr. <i>prod. ident. no</i>	Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>
CE-0063CT3356	TWI 35-200	Nenninhalt: 182 l Nennwärmebelastung (Hi): 23,5...35,0 (G20/G25/G31); 27,0...40,0 (G30) kW
CE-0063CT3356	TWI 45-200	Nenninhalt: 182 l Nennwärmebelastung (Hi): 23,5...45,0 (G20/G25/G31); 27,0...51,0 (G30) kW